

町民の声への対応状況

平成30年7月受付分

受付月日	項 目	意見の概要	対応・取り組み状況	担当課
7月4日	プールの温水化について	B & Gのプールの件について、要望がありますのでお願いします。 このたび改修で新しいプールになったのですが、水温が上がらないということで困っています。もう7月なのですが、スポ少の水泳部の活動は去年の半分しかできていません。（活動が夜なので、子どもたち、特に小学生にとっては水温が低いと練習が本当に困難なようです。） 原因はシートが遮光になったためと伺っていますが、なんとか早急な改善をお願いできないでしょうか？ 他県では太陽光を利用した温水プールとなっているようですが、北栄町も太陽光の利用を推進されているので、プールへの活用を検討してみてもはもらえないでしょうか。	B & G海洋センタープールの水温が低いことについて、北栄スポーツクラブが測定した6月の平均温度を昨年と比べると、次のような状況になっています。 ○水温 昨年 朝 26.0 度、昼 26.6 度、夜 26.4 度 今年 朝 23.8 度、昼 24.0 度、夜 24.0 度 ○室温 昨年 朝 30.6 度、昼 33.0 度、夜 28.1 度 今年 朝 24.9 度、昼 28.2 度、夜 25.9 度 水温及び室温は、太陽光の影響が大きいので、昨年と比べて天気のいい日が少ない（昨年：晴 17 日・曇り 8 日・雨 1 日、今年：晴 10 日、曇り 10 日、雨 5 日）ことと、昨年度の改修工事で建屋のシートを遮光のものに変更したため、太陽光が遮られていることが温度の低い原因と考えられます。 遮光のシートに変更した理由は、夏場に屋	生涯学習課

健康づくりにプールの利用は最適ですが、一般の利用者にとっては水温が低いことと利用期間が短いことがネックでした。プールが温水化になれば利用期間も長くなります。またプールでの運動は年齢を問わないので、子供だけでなく、一般の方の利用者も幅広く増加し、またリピーターの方の利用頻度も増えると思います。

是非検討をよろしくお願いします。

内の温度及び水温が上がりすぎてしまい、熱中症の心配など使用に影響があるということで、北栄スポーツクラブと協議し、変更しました。

プールオープン後の対応としまして、朝の水温を見て低かった場合、温水を入れて温度を上げているのが、現在の状況です。引き続き、水温等を適宜確認し、温水を入れるなど調整します。

ご提案いただきました温水化につきまして、費用対効果などを踏まえて検討させていただくとともに、現状でできる対策も検討いたします。

ご提案ありがとうございました。