

青山剛昌ふるさと館新築工事（電気設備）に関する質問への回答

令和7年7月31日【最終回答】

質問内容等			回答
	質問箇所	質問内容	
1	内訳書 No. 12	点検リモコンの数量が空白になっています。数量を教えてください。	1 個見込むこと。
2	内訳書 No. 32, 35	構内配電線路で根切り、埋戻し、埋設標識シートがありません。契約後の追加でよろしいでしょうか。	本館の構内配電線路にて見込んでいる。
3	図面 E-26	総合盤に火災通報装置と火災通報専用電話機の記載がありますが、工事費内訳書にはありません。別途工事でしょうか。	図面を正として金額を見込むこと。
4	図面 E-35, 38	リモコンマイク用の配線（EM-MEES0.75-2C）が工事費内訳書にありません。契約後の追加でよろしいでしょうか。	図面を正として金額を見込むこと。
5			
6			
7			
8			
9			
10			